

O B E C C H R Á S T**KANALIZAČNÍ ŘÁD****DODATEK Č. 1**

vypracovaný podle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění

Vlastník kanalizace:Vlastník ČOV Vilov a kanalizace:

Obec Chrást

Tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást

IČ: 00257851



Obec Chrást
tř. Čs. odboje 133
330 03 Chrást
IČ: 00257851 DIČ: CZ00257851

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 2, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625



VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň

Vlastník ČOV Benátky a části kmenové stoky:

Vodárenská a kanalizační a.s.

Nerudova 25, 305 92 Plzeň

IČ: 49786709

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum: 4.4.2022

Magistrát města Plzně
odbor
životního prostředí



Platnost do: 31.12.2023

Platnost prodloužena do:

Datum zpracování: prosinec 2021

Vyhотовeno v 5 originálech

Originál obdrží: 1 x MMP, OŽP.
1 x Obec Chrást.
1 x Vodárenská a kanalizační a.s.
2 x VODÁRNA PLZEŇ a.s. a.s.: 1x vodohospodář, 1x TDV Plzeň – okolí
Elektronická kopie: ELO/sdílené složky/ Kanalizační řády

Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatků je zveřejněn na internetových stránkách VODÁRNA PLZEŇ a.s.: <http://www.vodarna.cz>

Kanalizační řád kanalizace pro obec Chrást vypracovaný v červnu 2019 a schválený MMP, OŽP dne 13. 9. 2019, čj: MMP/296278/19 se tímto dodatkem aktualizuje a doplňuje takto:

D. Technický popis kanalizační sítě

Na konec prvního odstavce se doplňuje tento text:

V obci Chrást je pět odlehčovacích komor (OK) a jeden bezpečnostní přepad (BP)

| vyústění odlehčovací stoky | | | | odlehčovací komora | | Stanovený poměr ředění |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|--------------------|------------------------------|------------------------|
| č. VO | situační umístění VO | vodní tok | PF/DN | č. OK | situační umístění OK | |
| 1 | rokle u ČOV | Berounka | 600 | OK1 | před ČOV Benátky | 1 : 4 |
| 2 | do silničního propustku vedle OK2 | Klabava | 500 | OK2 | před ČOV Vilov | 1 : 4 |
| 3 | rokle pod OK3, společná pro OK3 a BP5 | Klabava | 400 | OK3 | Žitná před ČS2 | 1 : 4 |
| 4 | rokle pod OK4 | Klabava | 300 | OK4 | Zahradní x Žitná | 1 : 4 |
| 3 | rokle pod OK3, společná pro OK3 a BP5 | Klabava | 400 | BP5 | BP ČS pod samoobsluhou | 1 : 4 |
| 7 | do silničního propustku vedle OK7 | Klabava | 700 | OK7 | tř. Čs. Odboje x Pod Vilovou | 1 : 4 |