

# HEŘMANOVA HUŤ

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

### DODATEK Č. 1

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění.

**Vlastník kanalizace:**

Část kanalizace a ČOV

Vodárenská a kanalizační a.s.  
Nerudova 25, 305 92 Plzeň  
IČ: 49786709

**Provozovatel kanalizace:**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
Malostranská 2, 317 68 Plzeň  
IČ: 25205625


Část kanalizace v obci:

Obec Heřmanova Huť  
Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť  
IČ: 00257753

**Schválení vodoprávním úřadem:**

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum: 25.7.2020



**Platnost do:**

**Platnost prodloužena do:**

Datum zpracování: květen 2019

Vyhotoveno v 5 originálech

Originál obdrží:

1x Vodoprávní úřad.

1 x Obec Heřmanova Huť.

1 x Vodárenská a kanalizační a.s.

2 x VODÁRNA PLZEŇ a.s. a.s.: 1x vodohospodář, 1x TDV Plzeň – okolí

Elektronická kopie:

Složka kanalizační řády v M/TeamBridge

Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatků je zveřejněn na internetových stránkách VODÁRNA PLZEŇ a.s.: <http://www.vodarna.cz>

**Kanalizační řád pro obce Heřmanova Huť vypracovaný v prosinci 2015 a schválený Městským úřadem Nýřany, odborem životního prostředí dne 8. 2. 2016, č. j.: OŽP-UIč/3994/2016 se tímto dodatkem č. 1 aktualizuje a doplňuje takto:**

**I.**

V kapitole **D. Technický popis kanalizační sítě** se na konec odstavce doplňuje tento text:

Kanalizační síť se rozšiřuje o nově vybudované stoky oddílné splaškové kanalizace A, A1 a A1-1, tlakové stoky V1 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a čerpací stanice ČS1. Od čerpací stanice ČS 1, umístěné pod objektem statku, je výtlač V1 veden do napojení na stávající ČOV. Jedná se o dostavbu kanalizační sítě - gravitační a tlakové stoky o celkové délce 1275,86m, z toho 554,76 m gravitační kanalizace z materiálu PP Master DN300/DN250 a 721,10 m kanalizace tlakové z materiálu PE100 SDR17 dn90 a výstavbu jedné čerpací stanice ČS1. Stavba je umístěna v intravilánu a extravilánu obce Heřmanova Huť a místní části Víkyně. Stavba je umístěna většinou v místní komunikaci, nezpevněných plochách a pod dráhou. Nově vybudovaná splašková kanalizace zajistí odkanalizování nemovitostí z uvedené lokality s napojením na stávající čistírnu odpadních vod Heřmanova Huť.

Stavba je umístěna na pozemcích:

k.ú. Dolní Sekyřany - 404, 416, 397, 403, 405, 370, 389, 376, 358, 355 a 354.

k.ú. Víkyně - 834, 566, 561/1, 560/1, 559/2, 504/1, 543/2, 574/1, 543/1 a 574/2

**II.**

**Grafické přílohy** se doplňují o situaci nově vybudovaných stok.



LEGENDA:	
	KANALIZACE GRAVITAČNÍ
	KANALIZACE TLAKOVÁ
	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - gravitační
	PŘÍPOJKA ELEKTŘI K ČS

