

M Ě S T O K A Z N Ě J O V

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK Č. 1

vypracovaný podle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění

Vlastník kanalizace:**ČOV a část kanalizační sítě:**

Vodárenská a kanalizační a.s.,
Nerudova 25, 305 92 Plzeň

VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.
301 00 PLZEŇ, Nerudova 982/25

Kanalizační síť:

Město Kaznějov
Ke Škále 220
331 51 Kaznějov

MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PŠČ 331 51

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625

VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň (31)

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum:

Platnost do:**Platnost prodloužena do:**

Datum zpracování: listopad 2021

Vyhotoveno v 4 originálech

Originál obdrží: 1 x MěÚ Kralovice, OŽP
1 x Město Kaznějov
1 x Vodárenská a kanalizační a.s.
2 x VODÁRNA PLZEŇ a.s. a.s.: 1x vodohospodář, 1x TDV Plzeň – okolí
Elektronická kopie: ELO/sdílené složky/ Kanalizační řády

Plný text schváleného kanalizačního řádu a jeho dodatků je zveřejněn na internetových stránkách VODÁRNA PLZEŇ a.s.: <http://www.vodarna.cz>

Kanalizační řád kanalizace pro města Kaznějov vypracovaný v říjnu 2018 a schválený MěÚ Kralovice, OŽP dne 3. 12. 2018, čj: OŽP/24234/18 Mach se tímto dodatkem aktualizuje a doplňuje takto:

D. Technický popis kanalizační sítě

Na konec prvního odstavce se doplňuje tento text:

Ve městě Kaznějově jsou čtyři odlehčovací komory (OK).

vyústění odlehčovací stoky				odlehčovací komora			typ uzávěru OK/VO	Stanovený poměr ředění
č.VO	situační umístění VO	vodní tok	PF/DN	č. OK	č.BP	situační umístění OK		
1.	pravý břeh	Kaznějovský p.	500	8		Na důl x Pod kolibou	1 : 4	
2.	levý břeh, společný objekt s odtokem z ČOV	Kaznějovský p.	600	9		v areálu ČOV	1 : 4	
3.	zatrubněná vodoteč	Kaznějovský p.	400	10		v poli pod Oborskou ul.	1 : 4	
4.	zatrubněná vodoteč	Kaznějovský p.	1000	11		pod ul. Ke škále u garáží	1 : 4	