



VP00136680

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

č.j.:2012/03356
TRpl:1+7xKdZ:15.3.2012 9:52:42
R

KŘ Horní Bříza D2

M Ě S T O H O R N Í B Ř Í Z A

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK Č. 2

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění

Vlastníci kanalizace:

1. ČOV městská, část kanalizace
Vodárenská a kanalizační a.s.,
Nerudova 25, 305 92 Plzeň
IČ: 49786709

[Signature]
Vodárenská a kanalizační a.s.
Plzeň, Nerudova 25/čp. 982, PSČ 305 92

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČ: 25205625

[Signature]
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Malostranská 2 ③
317 68 Plzeň

2. Část kanalizace městské
Město Horní Bříza,
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
IČ: 00257770

M Ě S T O H O R N Í B Ř Í Z A
Městská policie
Třída 1. máje 300
- 1 -

[Signature]

3. ČOV a kanalizace v lokalitě "U továrny"
LB IMMO, s.r.o.
Adelova 2549/1, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň
IČ: 27994970




[Signature]

[Signature]

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Datum: - 3 -04- 2012



Platnost do: 31.12.2020

Platnost prodloužena do:

Datum vypracování: březen 2012

Vyhotoveno v 7 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad
1x Město Horní Bříza
1x Vodárenská a kanalizační a.s.
1x LB IMMO, s.r.o.
1 x SILO TRANS s.r.o.
2x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv

Kopie: 3x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek;

Kanalizační řád pro město Horní Bříza vypracovaný v prosinci 2008 a schválený vodoprávním úřadem, MěÚ Nýřany, odborem životního prostředí dne 22. 7. 2008, č.j: OŽP-BAR/18944/2008 se tímto dodatkem č. 2 aktualizuje a doplňuje takto:

Příloha B ostatní str. 22.

PRODUCENTI KATEGORIE „B“ Skupina d) ostatní.

Producent:

1. **LASSELSBERGER, s.r.o., Adolova 2549/1 320 00 Plzeň, Jižní Předměstí**
IČ: 25238078
provozovna Horní Bříza

Povolení k vypouštění OV:

Odpadní vody z výroby glazur a šablon s obsahem zvláště nebezpečné látky – kadmia předčištěné na čistírně odpadních vod v areálu provozovny na pozemcích st.p.č. 1186, 1187 v kú. Horní Bříza.

Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky – kadmia vydal MěÚ Nýřany, odbor životního prostředí dne 28.12.2007 pod č.j.: OŽP-Bar/220/2008 na dobu 4 let (do 31.12.2011): Toto rozhodnutí bylo prodlouženo do 31. 12. 2015 rozhodnutím MěÚ Nýřany OŽP, č.j: OŽP-BAR/679/2012 ze dne 10. 1. 2012.

Hmotnostní a koncentrační limity

Q _{max}	Q _{prům}	Q _{měsíc}	Q _{rok}
2,8 l/s	1,48 l/s	350 m ³ /měsíc	4200 m ³ /rok

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance (t/rok)
Cd (kadmium)	0,07	0,1	0,00029
BSK₅	300	500	1,26
CHSK_{cr}	800	1200	3,36
NL	50	80	0,21
RAS	700	1000	2,94
SO₄	150	250	0,63
Mn	0,5	1	0,0021
Pb	0,07	0,1	0,0003
Cu	0,1	0,2	0,0004
Ni	0,07	0,1	0,0003
Ca	100	200	0,42
Zn	1	2	0,0042
Fe	2	2	0,0084
AOX	0,1	0,29	0,0004
pH	6 - 9		
teplota	max. 40° C		

Kontrolní profil je stanoven na odtoku z akumulární nádrže před přepadem do kanalizace. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímým propočtem ze spotřeby pitné a užitkové vody, která je měřena vodoměry a technickým propočtem.

Kontrola vypouštěného znečištění producentem bude prováděna 6x za rok v přibližném intervalu 60 dnů odebráním 2 - hodinového směšného vzorku vzniklého sléváním po 5min v době provozu ČOV.

Měření jakosti vypouštěných odpadních vod bude zajišťovat akreditovaná laboratoř.

Výsledky měření a sledování jakosti bude producent zasílat 1x ročně provozovateli kanalizace a příslušnému vodoprávnímu úřadu vždy k 15. 2. následujícího roku.

Kontrolní rozborů bude provozovatel ČOV provádět i v ukazateli N-NH₄, P_c a NEL 6 x za rok. Jakékoliv změny, poruchy a havárie na předčisticím zařízení bude producent hlásit provozovateli kanalizace.

Producent:

2. SILO TRANS s.r.o., Dopravní 33, 318 00 Plzeň

IČ: 64830756

provozovna Horní Bříza, Tovární 724, 330 12 Horní Bříza

Povolení k vypouštění OV:

Dešťové vody z plochy mycí rampy nákladních vozidel a odpadní vody z mytí těchto vozidel předčištěné na koalescenčním odlučovači ropných látek

Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace vydal Okresní úřad Plzeň-sever, ref. ŽP dne 14.8.2002 pod č.j: ŽP/1519/02, bez termínu platnosti:

Hmotnostní koncentrační limity:

Q_{max}	Q_{den}	Q_{rok}
1,91 l/s	0,955 m³/den	349 m³/rok

Ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance (kg/rok)
NEL	5	10	1,75
NL	30	60	10,47

Měrný profil se stanovuje na odtoku z ORL.

Odlučovač RL je vybudován na st.p.č. 1255 v k .ú. Horní Bříza.

V ostatních neuvedených ukazatelích platí pro producenta pro vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu koncentrační limity dle př. „C“.

