

M Ě S T O H O R N Í B Ř Í Z A

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK Č. 3

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění

Vlastníci kanalizace:

1. ČOV městská, část kanalizace
Vodárenská a kanalizační a.s.,
Nerudova 25, 305 92 Plzeň
IČ: 49786709

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143, 317 68 Plzeň
IČ: 25205625

2. Část kanalizace městské
Město Horní Bříza,
Tř. 1. máje 300, 330 12 Horní Bříza
IČ: 00257770

3. ČOV a kanalizace v lokalitě "U továrny"
LB IMMO, s.r.o.
Adelova 2549/1, Jižní Předměstí, 320 00 Plzeň
IČ: 27994970

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

Datum:

Platnost do:**Platnost prodloužena do:**

Datum vypracování: duben 2014

Vyhotoveno v 7 originálech

Rozdělovník: 1 x Vodoprávní úřad
1 x Město Horní Bříza
1 x Vodárenská a kanalizační a.s.
1 x LB IMMO, s.r.o.
1 x SILO TRANS s.r.o.
2 x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv
Kopie: 3 x VODÁRNA PLZEŇ a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek;

Kanalizační řád kanalizace pro město Horní Bříza vypracovaný v březnu 2008 a schválený vodoprávním úřadem v Nýřanech, pracoviště Plzeň dne 22. 7. 2008, č.j.: OŽP-BAR/18944/2008 včetně dodatků č. 1 a č. 2 se tímto dodatkem č. 3 aktualizuje a doplňuje takto:

I.

V kapitole **E. Údaje o ČOV, 5. Údaje platného povolení VPÚ k vypouštění OV do vod povrchových** se mění takto:

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Horní Bříza – do vodního toku Bělá v ř. km. 3,1, č.h.p. 1-11-01-056 na pozemku p.č. 1825/3 v k.ú. Horní Bříza vydal svým rozhodnutím Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí dne 13. 9. 2013, č.j.: OŽP-BAR/21815/2013 takto:

Množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům.}}$ 9,5 l/s	$Q_{\text{max.}}$ 40,0 l/s	$Q_{\text{měs.}}$ 40 000 m ³ /měs	Q_{rok} 300 000 m ³ /rok
----------------------------	----------------------------	--	--

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	„p“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
CHSK _{cr}	70	120	13,5
BSK ₅	18	25	3,0
NL	20	30	4,5

	„průměr“ mg/l	„m“ mg/l	balance t/rok
N-NH ₄ ⁺	8	15	2,4
P _{celk.}	2	5	0,6

a stanovil v povolení tyto podmínky:

1. Způsob měření množství vypouštěných odpadních vod:

- ve stávajícím měrném objektu Q-Parshallův žlab s ultrazvukovým snímačem hladiny

2. Způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků:

- provádět s četností min. 12 x ročně v přibližném intervalu 30 dnů laboratorní rozborů odpadních vod – typ B

- místo odběru vzorků v měrném objektu na odtoku z ČOV (parc.č. 814/3 k.ú. H. Bříza)

3. Způsob, forma, četnost a termín předání výsledků měření:

- výsledky laboratorních rozborů a měření objemu vypouštěných odpadních vod za uplynulý kalendářní rok zaslat vodoprávnímu úřadu a správci povodí v souladu s ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona vždy do konce února následujícího roku

4. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových – do 31. 9. 2023

II.

Grafická příloha se nahrazuje novou aktualizovanou přílohou.